



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Приморскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ № 103

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
от 30.12.2019 года.

При обследовании объекта: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19» Артемовского городского округа.
692760, Приморский край, г. Артем, ул. Лазо, 31/1.

При рассмотрении представленных документов:

1. распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 2055 от 27.09.2019 года
2. распоряжение о начале проведения плановой выездной проверки № 135 от 27.09.2019 года.
3. Запрос об участии специалистов в проверке № 25-00-13/30-1573-2019 от 27.09.2019 года.
4. акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 103 от 30.12.2019 года;
5. два протокола об административных правонарушениях на должностные лица - заведующую муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19» Артемовского городского округа по ст. 6.7 ч.1 и по ст. 6.4 КоАП РФ;
6. протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № 103 от 03.12.2019 года;
7. протоколы отбора проб и взятия образцов от 03.12.2019 года.
8. определения о назначении экспертизы от 03.12.2019 года.
9. протоколы лабораторных испытаний и измерений, протоколы лабораторных исследований, выданные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае».
10. Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № 245/15.1 от 17.12.2019 года.
11. Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № 234/15.1 от 06.12.2019 года.
12. Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № 239/15.1 от 12.12.2019 года.

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей пунктов 1.9, 3.21, 3.1, 3.9, 6.13, 17.1, 17.6, 7.3, 19.1, 19.2, 6.16, 13.14, 13.8, 6.6, 6.7, 6.2, 9.2, 6.9, 9.4, 5.2, 17.1, 17.6, 5.5, 8.1, 4.15, 7.9, 8.5, 7.8, 13.14, 14.21, 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям".

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **предлагаю в срок до 01 сентября 2020 года:**

1. Работников учреждения Севрюк Л.А., Абдулхадировой Е.В. направить на прохождение прививки от гепатита В. Иметь данные в медицинской книжке.
2. В старшую группу № 2 приобрести солнцезащитные устройства (шторы).
3. В туалетных комнатах 4 групп заменить устаревшие раковины для мытья рук.
4. Раковины моечных групп оборудовать гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды.
5. Строго соблюдать нормы вложения в 3 блюда витамина «С».
6. В прачечной раковину для мытья рук оборудовать смесителем для горячей и холодной воды.
7. В групповой комнате подготовительной группы № 1 заменить перегоревшие лампы.
8. Строго выполнять среднесуточные нормы выдачи продуктов на 1 ребёнка, согласно установленных физиологических норм питания.
9. Приобрести достаточное количество специальной одежды для работников
10. Строго соблюдать правила мытья столовой посуды и кухонного инвентаря.
11. В моечных группах заменить устаревшие раковины для мытья посуды, с нарушением целостности поверхностей.
12. В средней группе заменить устаревшие детские стулья и столы с нарушением целостности поверхности.

в срок до 01 августа 2021 года:

1. В группах заменить устаревшие выдвижные кровати с нарушением целостности поверхности.
2. В туалетных комнатах 4 групп заменить душевые поддоны, с нарушением целостности поверхностей.
3. Заменить индивидуальные шкафы для одежды детей в средней группе, в подготовительной группе № 1 и во 2 младшей группе.
4. В умывальных 2х группах (старшая группа № 2, подготовительная № 1) к раковинам для мытья рук оборудовать подводку горячей воды.
5. Приобрести на пищеблок разделочный стол.
6. Провести ревизию системы искусственного освещения, заменить светильники во всех групповых комнатах, в медицинском кабинете и в горячем цехе пищеблока. Довести уровни искусственной освещенности до санитарных норм.
7. Заменить кафельную плитку стен в туалетных комнатах и в моечных посуды всех групп.
8. Заменить керамическую плитку пола в туалетных комнатах групп.
9. На пищеблоке подключить к работе установленную систему вентиляции.
10. Заменить устаревшие двери с нарушением целостности поверхности.
11. Заменить линолеумное покрытие в игровых комнатах групп (подготовительная № 1 и № 2, средняя и 2 младшая).
12. Провести капитальный ремонт в прачечной, заменить кафельную плитку стен и керамическую плитку пола.
13. Заменить устаревшее оргалитовое покрытие пола в спальнях групп (подготовительная № 2, средняя, старшая № 1 и 2 младшая) на линолеумное покрытие.
14. Во 2 младшей группе и в подготовительной группе № 2 провести ремонт полового настила.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующую муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19» Артемовского городского округа Ноженко Надежду Николаевну.

О выполнении настоящего предписания письменно уведомить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в срок до **01 сентября 2020 года и до 01 августа 2021 года.**


Мероприятия, требующие больших материальных затрат будут включены в предписание в адрес Главы администрации Артемовского городского округа:

1. Провести асфальтирование входов и въездов на территории зданий дошкольной организации.
2. Соблюдать нормы площади на 1 ребенка (по санитарным нормам не менее 2.0 – 2.5 м²) во всех группах.
3. Наполняемость групп ДОУ привести в соответствии СанПиН.
4. Заменить устаревшее ограждение территории ДОУ.
5. На участке группы один теневой навес оборудовать ограждением с трех сторон и половым настилом.
6. Заменить устаревшие оконные рамы (групповая 2 младшей группы, методического кабинета, туалетной комнаты подготовительной группы № 2, игровой и раздевалки старшей группы № 2).
7. В группах заменить устаревшие выдвижные кровати с нарушением целостности поверхности.
8. В туалетных комнатах 4 групп заменить душевые поддоны, с нарушением целостности поверхностей.
9. Заменить индивидуальные шкафы для одежды детей в средней группе, в подготовительной группе № 1 и во 2 младшей группе.
10. В умывальных 2х групп (старшая группа № 2, подготовительная № 1) к раковинам для мытья рук оборудовать подводку горячей воды.
11. Приобрести на пищеблок разделочный стол.
12. Провести ревизию системы искусственного освещения, заменить светильники во всех групповых комнатах, в медицинском кабинете и в горячем цехе пищеблока. Довести уровни искусственной освещенности до санитарных норм.
13. Заменить кафельную плитку стен в туалетных комнатах и в моечных посуды всех групп.
14. Заменить керамическую плитку пола в туалетных комнатах групп.
15. На пищеблоке подключить к работе установленную систему вентиляции.
16. Заменить устаревшие двери с нарушением целостности поверхности.
17. Заменить линолеумное покрытие в игровых комнатах групп (подготовительная № 1 и № 2, средняя и 2 младшая).
18. Провести капитальный ремонт в прачечной, заменить кафельную плитку стен и керамическую плитку пола.
19. Заменить устаревшее оргалитовое покрытие пола в спальнях групп (подготовительная № 2, средняя, старшая № 1 и 2 младшая) на линолеумное покрытие.
20. Во 2 младшей группе и в подготовительной группе № 2 провести ремонт полового настила.

Специалист - эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю
должностное лицо (руководитель группы),
проводившее мероприятия по контролю


подпись

Толмачева В.В.
фамилия, имя, отчество

Один экземпляр получил: Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19» Артемовского городского округа Ноженко Надежда Николаевна  подпись